

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН) Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 Красносельского района Санкт-Петербурга,		
ГБДОУ детский сад № 32 Красносельского района СПб	ОГРН 1027804601703	
(полное и сокращенное наименование организации)		
Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)		
1. Дошкольное образование	ОКВЭД Основной - 85.11	
2. Дневной уход за детьми	ОКВЭД Доп. - 88.91	
Форма собственности	Субъект Российской Федерации	ОКФС - 13
(указывается форма собственности по ОКФС)		
Организационно-правовая форма	Государственное бюджетное учреждение	ОКОПФ – 20903
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)		
Должность, Ф.И.О. руководителя организации	Заведующий ГБДОУ детский сад № 32 Красносельского района СПб	Новожилова Л.С.
Телефон, факс руководителя организации	Тел. 730-68-43	Факс 736-86-36
E-mail организации	gdou-32@mail.ru	
Юридический адрес организации	198259	Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 148, корпус 2, литер А
	(индекс)	(почтовый адрес)
Фактический адрес организации	198259	Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 148, корпус 2, литер А
	(индекс)	(почтовый адрес)
Наименование владельца объекта, в котором находится организация		ОГРН 1027804601703
ГБДОУ детский сад № 32 Красносельского района СПб		
(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)		
Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация		198259
Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 148, корпус 2, литер А		(индекс)
		(почтовый адрес)
Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация		
Тел. 730-68-43	Факс 736-86-36	E-mail gdou-32@mail.ru
Наименование вышестоящей организации	75.11.2 - Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга	ОГРН 1037819002605
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
Юридический адрес вышестоящей организации	198329	ул. Партизана Германа, дом 3, литера А.
	(индекс)	(почтовый адрес)
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации		Глава администрации
Фадеев О.Е.		
Телефон, факс вышестоящей организации	Тел.736-86-06	Факс 736-88-88
E-mail вышестоящей организации	tukrsl@gov.spb.ru	

Титульный лист, часть II

<p>Наименование объекта (указывается ОСИ части I титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)</p>	<p>Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 Красносельского района Санкт-Петербурга</p>													
<p>Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)</p>	<p>198259, Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 148, корпус 2, литер А</p>													
<p>Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)</p>	<p>S здания - 2587,4 кв.м. Сучастка - 9172 кв.м.</p>													
<p>Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)</p>	<p>1,2 этажи</p>													
<p>Кадастровый номер объекта</p>	7	8:	4	0:	0	0	0	8	4	8	0:	1	8	
<p>Категории обслуживаемого населения:</p>	<p>граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.</p>													
<p>Категории обслуживаемых инвалидов:</p>	<p>инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды все</p>													
<p>с отклонениями в развитии.</p>														
<p>Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)</p>	<p>нет</p>													

									Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»					нет	Не более 8 (1:12)	п.4.1.8, рис Д.5
									То же около здания или в затененных местах, «К»					да	Не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м	п.4.1.8, рис Д.5
									Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»					0,05	Не более 0,015	п.4.1.8, рис.Д.5
									Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»					нет		п.4.1.11
									Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»					нет	Не более 0,015	п.4.1.11
									Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»					нет	Не менее 0,05	
									Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»					нет	Не менее 0,05	п.4.3.4, рис.Д.4
									Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»					нет	0,5	
									Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»					нет		п.4.1.3
									Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»					нет		п.4.1.4
									Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»					да		п.4.1.1
									При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»					нет		п.4.1.5
									Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного						Не менее 0,8	п.4.1.10

							участка, изменения направления движения и т.п. «С»					
	1	1	0	0	0,05	м	Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	Не менее 0,05			п.4.1.9	
	1	1	0	0	0,025	м	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	Не более 0,025			п.4.1.9	
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)											
	Название зоны (технического средства)				нет	м		0,35-0,4			п.4.1.12	
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0								
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)											
	Название зоны (технического средства)				нет						п.4.1.14	
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0	нет	%		Не более 5 (1:20)				
	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)											
	Название зоны (технического средства)				нет						п.5.2.21	
1.4	Подъемные платформы с вертикальным	0	0	0		м		Не менее 1,6				
2. Входной узел												
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)											
	Название зоны (технического средства)											
2.1	Внутренние лестницы	1	1	0	0,30	м	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	0,28 - 0,35			СП 118.13330.2012 п.6.11	
		1	1	0	0,15	м	Высота ступеней «О», «С»	0,13 - 0,17				
		1	1	0	да		Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»					п.5.2.9
		0	0	0	нет		Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другим					

2.9	Вестибюли общественных зданий	0	0	0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	М	нет	Не менее 1,0	п.5.1.8
		0	0	0	0	0	Звуковые информаторы по типу телефонных автоматов «С»	наличие	нет		п.5.5.6
		0	0	0	0	0	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	нет		
3. Пути движения внутри здания											
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	0	1	1	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	М	нет	0,6	п.5.2.3
		0	1	1	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	М	нет	0,6	
		0	1	1	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	М	нет	0,6	
		1	1	1	0	0	Ширина пути движения «К»	М	1,35	Не менее 1,5	п.5.2.1
		1	1	1	0	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	М	0,95	Не менее 0,9	п.5.2.2
		1	1	1	0	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	М	1,85	Не менее 1,4	п.5.2.2
		1	1	1	0	0	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью, «К»	М	0,8	Не менее 1,2	п.5.2.2
		0	0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой. «С»	М	нет	Не менее 0,05	п.5.2.7
							Высота ворса ковров «К», «О»	М		Не более 0,013	п.5.2.8
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
	Название зоны (технического средства)										
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и	1	1	1	0	0	Ширина «К»	М	0,8-0,95	Не менее 0,9	п. 5.2.4

коридоров	0	0	0	0	0	0	0	0	нет	нет	Не более 0,014	п. 5.2.4 п. 5.4.1	
	1	1	1	0	0	0	0	0	да	наличие			
Название зоны (технического средства)													
3.3 Внутренние лестницы	1	1	1	0	0	0	0	0	0,3	м	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012 п.6.11	
	1	1	1	0	0	0	0	0	0,15	м	0,13 - 0,17		
	1	1	1	0	0	0	0	0	да	соответствие		п.5.2.9	
	0	0	0	0	0	0	0	0	нет	наличие			
	1	1	1	1	1	1	1	1	0,87	м	0,85-0,92	п.5.2.15	С одной стороны
	0	0	0	1	1	1	1	1	нет	м	0,27-0,33		
	1	1	1	0	0	0	0	0	да	соответствие			
	0	0	0	1	1	1	1	1	нет	м	0,04-0,06	п.5.2.16	
	1	1	1	0	0	0	0	0	0,045	м	Не менее 0,045	п.5.2.16	Детский поручень
	0	0	0	0	0	0	0	0	нет	м	Не менее 0,06	п.5.2.16	
	0	0	0	0	0	0	0	0	нет	наличие		п.5.2.11	
	1	1	1	0	0	0	0	0	1,5	м	Не менее 1,35	п.5.2.10	
	0	0	0	0	0	0	0	0	нет	м	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
	0	0	0	0	0	0	0	0	нет	соответствие		п.5.2.9	
	0	0	0	1	1	1	1	1	нет	наличие		п.5.2.16	
	0	0	0	1	1	1	1	1	нет	наличие			

					по отношению к прилегающим поверхностям пола								
	0	1	1	1	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет						п.5.2.31
	0	1	1	1	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет						п.5.5.5
	0	0	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	нет						п.5.5.1

4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов

В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетировуются по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5, 7 Анкеты.

Помещения, места приема МГН в административных зданиях

4.1.													
4.1.1	Зона (зоны) обслуживания посетителей	1	1	0	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	5		5, но не менее одного места				п. 7.1.3
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
4.1.2	Помещения для приема посетителей												
		1	1	0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»:								
					на одно рабочее место	кв. м	8,5		12,0				п.7.1.13, п.7.7.4
		0	0	0	на два рабочих места	кв. м	0		18,0				п.7.1.13
		1	1	0	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	0,75		Не более 0,85				п.7.1.9, рис.Д12
		1	1	0	Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги	м	1,9		Не менее 1,0				п.7.1.9

5. Санитарно-гигиенические помещения

(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)

					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
5.1	Универсальная	1	1	0	Ширина «К»	м	0,78		Не менее 2,2				п.5.3.3 рис.Д.11

кабина	1	1	0	Глубина «К»	м	1,85	Не менее 2,25	п.5.3.3 рис.Д.11
	1	1	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,6	Не менее 0,9	п.5.3.3 рис.Д.11
	1	1	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да	Наружу	п.5.3.3
	0	1	1	Опорные поручни около унитаза «О», «К»	наличие	нет		п.5.3.3 рис.Д.11
	0	1	1	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.3.3 рис.Д.11
	0	1	1	Опорные поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет		п.5.3.3 рис. ДП1, СНиП 35-01-2001 п.3.67
	0	0	0	Высота расположения писсуара «К»	м	нет	0,4	п. 5.3.3
	0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6
	1	1	0	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.3.6
	0	0	0	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МПН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МПН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1
6. АВТОСТОЯНКИ								
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
Название зоны (технического средства)								
6.1 Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	1	1	0	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%	10	Не менее 10% мест от общего количества (но не менее одного места), в том числе 5% мест для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках	п.4.2.1
	1	1	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»	м	15	Не далее 50	п.4.2.2
	1	1	0	Ширина зоны для парковки «К»	м	3,6	3,6	п.4.2.4
	1	1	0	Длина зоны для парковки «К»	м	6,0	6,0	
	0	1	1	Обозначение места стоянки автомашины	наличие	нет		п.4.2.1

	0	1	1		инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»							
					Обозначение места стоянки автомашин инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	нет					
	0	1	1		Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности	м	нет	Не менее 1,5			п.4.2.1	

« 26 » февраля 2019 г.

« 26 » февраля 2019 г.

Шамрикова А.А.

ФИО

Тех. Эксперт, свидетельство № 46

Заполнил Анкету:

8-911-955-24-12

телефон

Заведующий ГБОУ детский сад № 32

Должность руководителя обследованного

объекта

Согласовано:

730-68-43

телефон

(подпись)

(подпись)